

飲料水水質検査報告書

社会福祉法人 ゆたか会
 身体障害者療護施設 リハビリ橋本 御中

建築物飲料水水質検査業登録 大阪府23水第5-9号
 水道法第20条登録検査機関 第218号
 計量証明事業登録 第10199号
 計量証明事業登録 第10274号
 計量証明事業登録 第10338号
 作業環境測定機関登録 第27-66号

株式会社 ケーエスエフセンター

〒584-0067 大阪府東田原市針尾2丁目9番2号

TEL 0721(20)5611 FAX 0721(20)5580

水質検査実施者 成田 幸也



2017年03月02日 ご依頼を受けました試料の検査結果を下記の通りご報告致します。

発行年月日
 2017年03月09日

試料名： 飲料水 飲料水基準 適合 ・ 不適合
 採取日： 2017年03月02日 採取時刻： 09時30分
 採取場所： 入所棟 採取者： 当社 (北浦 裕)
 2. 客先 3. 持込 4. 郵送

No	検査項目	単位	検査結果	基準値	下限値	検査方法
1	一般細菌	CFU/mL	10 未満	100以下	10	標準寒天培地法
2	大腸菌	-	検出せず	検出されないこと	-	特定酵素基質培地法
3	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04以下	0.004	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.4	10以下	0.1	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)
5	塩化物イオン	mg/L	7.4	200以下	0.2	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)
6	有機物(TOC)	mg/L	0.3 未満	3以下	0.3	全有機炭素計測定法
7	pH値(25℃)	pH	7.5	5.8-8.6	0	ガラス電極法
8	味	-	異常なし	異常でないこと	-	官能法
9	臭気	-	異常なし	異常でないこと	-	官能法
10	色度	度	1 未満	5以下	1	透過光測定法
11	濁度	度	1 未満	2以下	1	積分球式光電光度法
	-以下余白-					

備考

飲料水水質検査報告書

社会福祉法人 ゆたか会
身体障害者療護施設 リハビリ橋本

御中

建築物飲料水水質検査業登録 大阪府23水第5-9号
水道法第20条登録検査機関 第218号
計量証明事業登録 第10199号
計量証明事業登録 第10274号
計量証明事業登録 第10338号
作業環境測定機関登録 第27-66号



株式会社 ケーエスエフセンター

〒584-0067 大阪府富田林市針掛2丁目9番2号
TEL 0721(20)5611 FAX 0721(20)5580

水質検査実施者 成田 幸也



2017年03月02日 ご依頼を受けました試料の検査結果を下記の通りご報告致します。

発行年月日
2017年03月09日

試料名： 飲料水 飲料水基準 適合 不適合
採取日： 2017年03月02日 採取時刻： 09時20分
採取場所： 通所棟 採取者： 当社 北浦 裕)
2. 客先 3. 持込 4. 郵送

No	検査項目	単位	検査結果	基準値	下限値	検査方法
1	一般細菌	CFU/mL	10 未満	100以下	10	標準寒天培地法
2	大腸菌	-	検出せず	検出されないこと	-	特定酵素基質培地法
3	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04以下	0.004	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.4	10以下	0.1	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)
5	塩化物イオン	mg/L	7.4	200以下	0.2	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)
6	有機物(TOC)	mg/L	0.3 未満	3以下	0.3	全有機炭素計測定法
7	pH値(25℃)	pH	7.5	5.8-8.6	0	ガラス電極法
8	味	-	異常なし	異常でないこと	-	官能法
9	臭気	-	異常なし	異常でないこと	-	官能法
10	色度	度	1 未満	5以下	1	透過光測定法
11	濁度	度	1 未満	2以下	1	積分球式光電光度法
	-以下余白-					

備考

飲料水水質検査報告書

社会福祉法人 ゆたか会
 身体障害者療護施設 リハビリ橋本 御中

建築物飲料水水質検査業登録 大阪府23水第5-9号
 水道法第20条登録検査機関 第218号
 計量証明事業登録 第10199号
 計量証明事業登録 第10274号
 計量証明事業登録 第10338号
 作業環境測定機関登録 第27-66号



株式会社 ケイエスエスセンター

〒584-0067 大阪府雷田林南側2丁目9番2号

TEL 0721(20)5611 FAX 0721(20)5580

水質検査実施者 成田 幸也



2017年03月02日 ご依頼を受けました試料の検査結果を下記の通りご報告致します。

発行年月日
 2017年03月09日

試料名： 飲料水 飲料水基準 適合 ・ 不適合
 採取日： 2017年03月02日 採取時刻： 09時25分
 採取場所： 作業棟 採取者： 当社 (北浦 裕)
 2. 客先 3. 持込 4. 郵送

No	検査項目	単位	検査結果	基準値	下限値	検査方法
1	一般細菌	CFU/mL	10 未満	100以下	10	標準寒天培地法
2	大腸菌	-	検出せず	検出されないこと	-	特定酵素基質培地法
3	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04以下	0.004	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.4	10以下	0.1	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)
5	塩化物イオン	mg/L	7.4	200以下	0.2	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)
6	有機物(TOC)	mg/L	0.3	3以下	0.3	全有機炭素計測定法
7	pH値(25℃)	pH	7.5	5.8-8.6	0	ガラス電極法
8	味	-	異常なし	異常でないこと	-	官能法
9	臭気	-	異常なし	異常でないこと	-	官能法
10	色度	度	1 未満	5以下	1	透過光測定法
11	濁度	度	1 未満	2以下	1	積分球式光電光度法
	-以下余白-					

備考